

ROSE Systemtechnik GmbH, Erbeweg 13-15, D-32457 Porta Westfalica

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:
declares in its sole responsibility, that the product:
declare sous sa seule responsabilité, que le produit:

ROSE-Ex-Leergehäuse ROSE-Ex empty enclosure ROSE-EX boîtier vide			
Komponente Component Composant	EU-Baumusterprüfbescheinigung EU-type examination certificate Attestation d'examen UE de type	Typ Type Type	Schutzart Degree of protection Type de protection
EJB Series	DEKRA 18 ATEX 0113 U	EJB 01 / 02 / 03 / 06 / 09 / 10	IP66



die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erfüllt:
is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

RICHTLINIE 2014/34/EU
DIRECTIVE 2014/34/EU
DIRECTIVE 2014/34/UE

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden:
References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:
Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-31:2014

Kennzeichnung/marking/marquage:

 II 2 G Ex db IIB+H₂ Gb or
II 2 G Ex db IIB Gb
 II 2 D Ex tb IIIC Db

Benannte Stelle EU-Baumusterprüfbescheinigungen:
Notified body of the EC-/EU-type examination certificates:
Organe notifié et attestations d'examen CE/UE de type:


DEKRA Certification B.V. [NB 0344]
Meander 1051
6825 Arnhem
Netherlands

Benannte Stelle Qualitätssicherung Produktion:
Notified body to quality evaluation:
Organe d'attestation de conformité:

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
[NB 2004]
Thurn-und-Taxis-Straße 18
90411 Nürnberg, Germany

Für den sicheren Betrieb des Betriebsmittels sind die Angaben der zugehörigen Betriebsanleitung zu beachten.
For the safe use of this apparatus, the information given in the accompanying operating instructions must be followed.
Afin d'assurer le bon fonctionnement de nos appareils, prière de respecter les directives du mode d'emploi correspondant à ceux-ci.

Porta Westfalica, 2022-03-28
Ort und Datum
Place and date
Lieu et date



i. A. A. Brandhorst
Ex Bevollmächtigter
Ex authorized representative
Ex mandataire exécuté