EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (Nr. 92791)
EU DECLARATION OF CONFORMITY (No. 92791)
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° 92791)

ROSE
A Phoenix Mecano Company

ROSE Systemtechnik GmbH, Erbeweg 13-15, D-32457 Porta Westfalica

CE

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:
declares in its sole responsibility,that the product:
declare sous sa seule responsabilite, que le produit:

ROSE-Ex-Energieverteilungs-, Schalt- und Steuerkombinationen ROSE-Ex power distribution, switchgear and control assembly *Système ROSE-EX de distribution d'énergie, d'appareillage et d'ensemble de commande*			
Gerät Equipment *Équipement*	**EU-Baumusterprüfbescheinigung** EU-type examination certificate *Attestation d'examen UE de type*	**Typ** Type *Type*	**Schutzart** Degree of protection *Type de protection*
IJB Series	DEKRA 18 ATEX 0117 X	IJB 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06	IP66

die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erfüllt:
is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

***RICHTLINIE* 2014/34/EU**
DIRECTIVE 2014/34/EU
DIRECTIVE 2014/34/UE

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden:
References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:
Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-31:2014

Kennzeichnung/marking/*marquage*:[1]

Ⓔx II 2 G Ex db IIB+H_2 T6, T5, T4 Gb or
II 2 G Ex db IIB T6, T5, T4 Gb CE 2004

Ⓔx II 2 D Ex tb IIIC T85 °C, T100 °C, T135 °C Db CE 2004

[1] Zündschutzart, Umgebungstemperaturbereich, Temperaturklassifizierung und IP-Schutzart können variieren. Für angewandte Kennzeichnung siehe spezifisches Gerätetypenschild./Ignition protection type, ambient temperature, temperature classification and IP rating may vary. For applied marking see specific equipment label./*Le type de protection d'Ignition, la température ambiante, la classe de température ainsi que L'IP de protection peuvent varier. Pour ces marquages, voir les étiquettes des équipements spécifiques.*

Benannte Stelle EU-Baumusterprüfbescheinigungen:
Notified body of the EU-type examination certificates:
Organe notifié et attestations d'examen UE de type:

DEKRA Certification B.V. [NB 0344]
Meander 1051
6825 Arnhem
Netherlands

Benannte Stelle Qualitätssicherung Produktion:
Notified body to quality evaluation:
Organe d'attestation de conformité:

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
[NB 2004]
Thurn-und-Taxis-Straße 18
90411 Nürnberg, Germany

Für den sicheren Betrieb des Betriebsmittels sind die Angaben der zugehörigen Betriebsanleitung zu beachten.
For the safe use of this apparatus, the information given in the accompanying operating instructions must be followed.
Afin d'assurer le bon fonctionnement de nos appareils, prière de respecter les directives du mode d'emploi correspondant à ceux-ci.

i. A. A. Brandhorst

Porta Westfalica, 2022-04-19
Ort und Datum
Place and date
Lieu et date

i. A. A. Brandhorst
Ex Bevollmächtigter
Ex authorized representative
Ex mandataire exécute