KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG (Nr. 92780)
ATTESTATION OF CONFORMITY (No. 92780)
ATTESTATION DE CONFORMITÉ (n° 92780)

ROSE
A Phoenix Mecano Company

ROSE Systemtechnik GmbH, Erbeweg 13-15, D-32457 Porta Westfalica

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:
declares in its sole responsibility,that the product:
declare sous sa seule responsabilite, que le produit:

ROSE-Ex-Leergehäuse ROSE-Ex empty enclosure *ROSE-EX boîtier vide*			
Material Material *Matériau*	**EU-Baumusterprüfbescheinigung** EU-type examination certificate *Attestation d'examen UE de type*	**Typ** Type *Type*	**Schutzart** Degree of protection *Type de protection*
Polyester Polyester *Polyester*	IBExU 06 ATEX 1065 U	48.xx xx xx	min. IP54

die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erfüllt:
is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

RICHTLINIE 2014/34/EU
DIRECTIVE 2014/34/EU
DIRECTIVE 2014/34/UE

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden:
References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:
Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
EN 60079-11:2012
EN 50303:2000

Kennzeichnung/marking/*marquage*:

Ⓔx I M2 Ex eb I Mb
Ⓔx I M1 Ex ia I Ma

Benannte Stelle EU-Baumusterprüfbescheinigungen:
Notified body of the EU-type examination certificates:
Organe notifié et attestations d'examen UE de type:

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
[NB 0637]
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg, Germany

Benannte Stelle Qualitätssicherung Produktion:
Notified body to quality evaluation:
Organe d'attestation de conformité:

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
[NB 2004]
Thurn-und-Taxis-Straße 18
90411 Nürnberg, Germany

Für den sicheren Betrieb des Betriebsmittels sind die Angaben der zugehörigen Betriebsanleitung zu beachten.
For the safe use of this apparatus, the information given in the accompanying operating instructions must be followed.
Afin d'assurer le bon fonctionnement de nos appareils, prière de respecter les directives du mode d'emploi correspondant à ceux-ci.

Porta Westfalica, 2022-04-19
Ort und Datum
Place and date
Lieu et date

i. A. A. Brandhorst
Ex Bevollmächtigter
Ex authorized representative
Ex mandataire exécute