제2024-023484-01-1호

안 전 인 증 서

ROSE Systemtechnik GmbH
Erbeweg 13-15, 32457 Porta Westfalica, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조의제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Junction Box

형식 · 모델(용량 · 등급) / 인증번호

35.202008(Ex eb IIC T6 Gb) / 24-KA4BO-0474X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2021-22호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Erbeweg 13-15, 32457 Porta Westfalica, Germany'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·제품개요: 당 기기는 스테인리스 스틸 외함에 터미널 블록이 설치된 정션 박스임.

·제품정격: 550 Vac 미만, 10 A 미만

·사용주위온도: -20 ℃ ≤ T_a ≤ +70 ℃

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효하며, 아래의 방폭부품(15 ea)이 설치되어있음.

제품명	제조자명	모델명	인증번호
Terminal Block	Weidmuller Interface GmbH & Co KG	WDU2.5	16-AV4BO-0265U

4. 안전한 사용을 위한 조건

·터미널 블록에 단면적 2.5 mm^2 이하의 케이블을 연결할 것

·관련 IECEx 인증서(IECEx PTB 07.0060X issue No.6) 3 페이지 SPECIFIC CONDITIONS OF USE 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx PTB 07.0060X issue No.6)와 함께 사용.

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·당 기기 내부 부품의 구성 및 설치는 도면 '131585-c'를 참조할 것.

2024 년 06 월 14 일

한국산업기술시험원장

(08389) 서울시 구로구 디지털로 26길 87(구로동) http://www.ktl.re.kr
(52852) 경상남도 진주시 충의로 10(충무공동)