



# 中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312313000297

委 托 人 ROSE Systemtechnik GmbH  
地 址 Erbeweg 13 - 15, 32457 Porta Westfalica, Germany  
生 产 者 ROSE Systemtechnik GmbH  
地 址 Erbeweg 13 - 15, 32457 Porta Westfalica, Germany  
生 产 企 业 Phoenix Mecano India Pvt Ltd.  
生 产 地 址 Plant -I & II, Pirangut Industrial Area, Post Gohotawade, Plot 388/389, Village Bhare, Taluka Mulshi, Dist-Pune - 412115, India  
产 品 名 称 空外壳  
型 号 规 格 25.\*\*\*\*\*  
防 爆 标 志 Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db  
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021  
  
认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

首次发证日期: 2020 年 10 月 28 日

颁发日期: 2023 年 01 月 14 日

有效期至: 2025 年 10 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)

CN 0022384



# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312313000297

第 1 页 共 2 页

## 产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

命名规则:

25.	**	**	**
(1)	(2)	(3)	(4)

- (1) : 型号, 材质为铝
- (2) : 高
- (3) : 长
- (4) : 宽

- 25.\*\*\*\*\*

规格	高	长	宽
最小	58mm	64mm	34mm
最大	600mm	600mm	227mm

环境温度:

- 55 °C~+135 °C 带硅橡胶垫
- 40 °C~+100 °C 带氢氟酸垫
- 40 °C~+100 °C 带聚氨酯泡沫
- 20 °C~+85 °C 带氯丁橡胶垫
- 20 °C~+100°C 带玻璃窗
- 50 °C~+100 °C 带 mono duro clear 8099 型 PC 窗, 导电

防护等级: IP66

颁发日期: 2023 年 01 月 14 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C208-P

网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)



# 中国国家强制性产品认证证书 ( 附页 )

编 号：2020312313000297

第 2 页 共 2 页

地脚螺栓规格：M6x60, M8x50, M10x60, M12x80

防爆标志：Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

## 2、安全使用条件：

- 有涂层的空外壳不得用于有电荷产生、机械摩擦和分离，电子发射（例如在静电涂层设备附近）和气动输送粉尘影响的区域。
- 电气组件的安装需要认证机构进行进一步评估。
- 其他见产品使用说明书。

## 3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2006C007G、CQST2006C007G/01
- 工厂检查报告：CN2020Q010227

## 4、证书变更信息：

- 2023 年 01 月 14 日第 1 次变更：  
1) 产品认证依据标准变更。

颁发日期：2023 年 01 月 14 日

主任：

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C208-P

网址：[www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话：0377-63239734

邮政编码：473008  
邮箱：[ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)