中国国家强制性产品认证证书

编　号：2020312313000292

委　托　人	ROSE Systemtechnik GmbH
地　　址	Erbeweg 13 - 15, 32457 Porta Westfalica, Germany
生　产　者	ROSE Systemtechnik GmbH
地　　址	Erbeweg 13 - 15, 32457 Porta Westfalica, Germany
生 产 企 业	Phoenix Mecano S.E. Asia Pte. Ltd.
生 产 地 址	53 Ubi Ave 3#04-01, Travelite Building, Singapore 408863
产 品 名 称	空外壳
型 号 规 格	25.******
防 爆 标 志	Ex eb IIC Gb，Ex tb IIIC Db
依 据 标 准	GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.3-2021，GB/T 3836.31-2021
认 证 模 式	**型式试验+初始工厂检查+获证后监督**

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则　防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则　防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页（共 2 页）。

首次发证日期：2020 年 10 月 28 日

颁发日期：2023 年 11 月 27 日　　有效期至：2025 年 10 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：穆大玉

南阳防爆电气研究所有限公司

CNEX CCC

南阳防爆电气研究所有限公司

CNAS 中国认可产品 PRODUCT CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com　ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

CN0001563DZ

中国国家强制性产品认证证书

（附页）

编　号：2020312313000292

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

命名规则：

25.	**	**	**
（1）	（2）	（3）	（4）

（1）：型号，材质为铝
（2）：高
（3）：长
（4）：宽

- 25.******

规格	高	长	宽
最小	58mm	64mm	34mm
最大	600mm	600mm	227mm

环境温度：

-55 °C~+135 °C 带硅橡胶垫
-40 °C~+100 °C 带氢氟酸垫
-40 °C~+100 °C 带聚氨酯泡沫
-20 °C~+85 °C 带氯丁橡胶垫
-20 °C~+100°C 带玻璃窗
-50 °C~+100 °C 带 mono duro clear 8099 型 PC 窗，导电

防护等级：IP66

颁发日期：2023 年 11 月 27 日

主任：穆大玉

南阳防爆电气研究所有限公司

南阳防爆电气研究所有限公司

网址：www.ccc-cnex.com　地址：中国河南省南阳市仲景北路20号　邮政编码：473008
ccc.china-ex.com　电话：0377-63239734　邮箱：ccc@cn-ex.com

中国国家强制性产品认证证书
（附页）

编　号：2020312313000292

地脚螺栓规格：M6x60, M8x50, M10x60, M12x80

防爆标志：Ex eb IIC Gb，Ex tb IIIC Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 有涂层的空外壳不得用于有电荷产生、机械摩擦和分离，电子发射（例如在静电涂层设备附近）和气动输送粉尘影响的区域。
- 电气组件的安装需要认证机构进行进一步评估。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2006C007G、CQST2006C007G/01

4、证书变更信息：

- 2023 年 01 月 14 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。
- 2023 年 11 月 27 日第 2 次变更：生产企业地址名称变更。

颁发日期：2023 年 11 月 27 日

主任：穆大玉

南阳防爆电气研究所有限公司

南阳防爆电气研究所有限公司

网址：www.ccc-cnex.com　地址：中国河南省南阳市仲景北路20号　邮政编码：473008
ccc.china-ex.com　电话：0377-63239734　邮箱：ccc@cn-ex.com