中国国家强制性产品认证证书

编　号：2020312313000293

委　托　人	ROSE Systemtechnik GmbH
地　　址	Erbeweg 13 - 15, 32457 Porta Westfalica, Germany
生　产　者	ROSE Systemtechnik GmbH
地　　址	Erbeweg 13 - 15, 32457 Porta Westfalica, Germany
生 产 企 业	Phoenix Mecano S.E. Asia Pte. Ltd.
生 产 地 址	53 Ubi Ave 3#04-01, Travelite Building, Singapore 408863
产 品 名 称	空外壳
型 号 规 格	26.******
防 爆 标 志	Ex eb IIC Gb，Ex tb IIIC Db
依 据 标 准	GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.3-2021，GB/T 3836.31-2021
认 证 模 式	**型式试验+初始工厂检查+获证后监督**

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则　防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则　防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页（共 3 页）。

首次发证日期：2020 年 10 月 28 日

颁发日期：2023 年 11 月 27 日　　有效期至：2025 年 10 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

CNEX CCC

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com　ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

CN0001564DZ

中国国家强制性产品认证证书
（附页）

编　号：2020312313000293

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

命名规则：

26.	**	**	**
（1）	（2）	（3）	（4）

（1）：型号，材质为聚酯
（2）：高或产品型号（见上文）
（3）：长或数字，取决于产品型号
（4）：宽或数字，取决于产品型号

- 26.******

规格及产品型号				
型号 26.08 08 06 至 26.41 40 20 (Ex 标准外壳)		长（mm）	高(mm)	宽(mm)
	最小	80	75	56
	最大	400	405	201
型号 26.88 01 00 至 26.88 04 00 (Ex-Okta 箱-外壳)		长（mm）	高(mm)	宽(mm)
	最小	81	81	75
	最大	200	200	128
型号 26.14 01 00 至 26.14 03 00		长（mm）	高(mm)	宽(mm)

颁发日期：2023 年 11 月 27 日

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

CNEX CCC

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com　ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号　电话：0377-63239734
邮政编码：473008　邮箱：ccc@cn-ex.com

中国国家强制性产品认证证书
（附页）

编　号：2020312313000293

(Ex-酚醛塑料-外壳)				
	最小	270	170	136
	最大	541	270	136
型号 26.12 20 00 至 26.40 60 00 (小型苯乙烯 Ex 外壳和苯乙烯 Ex 外壳）		长（mm）	高(mm)	宽(mm)
	最小	200	120	100
	最大	405	605	252
型号 26.01 22 15 至 26.01 44 15 (Ex 组合箱外壳）		长（mm）	高(mm)	宽(mm)
	最小	177	177	145
	最大	360	360	145

环境温度：

-55 °C~+127 °C 带硅橡胶垫圈
-40 °C~+100 °C 带氢氟酸垫圈
-40 °C~+100 °C 带聚氨酯发泡
-20 °C~+85 °C 带氯丁橡胶垫圈
-20 °C~+100°C 带玻璃窗
-50 °C~+100 °C 带 mono duro clear 8099 型 PC 窗，导电
XX °C~+105°C 外壳为 Ex-酚醛塑料-外壳，小型苯乙烯 Ex 外壳和苯乙烯 Ex 外壳（最小温度取决于使用的垫圈）

防护等级：IP66

地脚螺栓规格：M6x60, M8x50, M10x60, M12x80

防爆标志：Ex eb IIC Gb，Ex tb IIIC Db

颁发日期：2023 年 11 月 27 日

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

CNEX CCC

南阳防爆电气研究所有限公司

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com　ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

中国国家强制性产品认证证书
（附页）

编　号：2020312313000293

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 安装电气元件的外壳需要认证机构的进一步评估。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2006C005G、CQST2006C005G/01

4、证书变更信息：

- 2023 年 01 月 14 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。
- 2023 年 11 月 27 日第 2 次变更：生产企业地址名称变更。

颁发日期：2023 年 11 月 27 日

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com